

# 國立新竹高級工業職業學校

## 114 學年度第 1 學期 班會建議事項回覆（第八週）

日期：114/10/22

班 級	建議事項或問題反映	相關處室	回 覆 問 題 / 處 理 狀 況
室一甲	特餐的麵不要煮得那麼爛	營 養 師	會轉知熱食部研議改進的方法，不過校園內大量製作需事先加湯，部分麵體不耐浸泡，恐無法避免，介意的同學建議改買其他餐點。
室一甲	共用的教室可以增加置物櫃	總 務 處	目前正與教務處、學務處共同規劃中，以期儘快增加置物櫃提供使用。
電一甲	廁所塞住沒處理，洗手台也是	總 務 處 衛 生 組	請多利用線上報修系統告知何處阻塞，以利本處同仁前往處理。
電一甲	教室天花板快掉下來	總 務 處	請勿將書籍書本放置於輕鋼架上，以免懸吊過重導致吊頂鋼索脫落，目前已請廠商進行加固動作。
電一甲	課桌椅太破舊、沒電子黑板	總 務 處	桌椅老舊狀況如果影響使用請至總務處進行更換，新設電子黑板將會同教務處討論後再視整體需求進行新增。
電一甲	弄個游泳池、體育館	總 務 處	請貴班具體提出游泳池、體育館設置地點，以利本處進行規劃。
電一甲	新民樓前積水很嚴重	總 務 處	新民樓前可通過之路線眾多，可以多利用未積水之路線行走。