

國立新竹高級工業職業學校

112 學年度第 1 學期 班會建議事項回覆（第三週）

日期：112/09/13

班 級	建議事項或問題反映	相關處室	回 覆 問 題 / 處 理 狀 況
電 二 甲	在欣學樓設置食品販賣機。	總 務 處	食品販賣機台目前設置於熱食部旁非開放式空間為主，欣學樓目前無適當且符合安全衛生的安裝地點。 另外自動販賣機須以場地出租及招標方式標售，未來若要增加，會評估放置地點。
資 二 乙	希望高樓層實習工場可增設冷氣增加整體空氣循環。	總 務 處	工場區增設冷氣須評估安裝地點之用电量，以及學校整體用電契約容量去規劃。目前工場區老舊電線迴路正逐步進行汰換更新，總用電契約容量則須以不同級距之用電契約容量金額進行評估，以達政府之節約用電之目標與政策。 本處會與實習處共同規劃實習工場區的冷氣空調配置，期待能在政府節能的政策及校內需求上取得平衡點。