

國立新竹高級工業職業學校

113 學年度第 1 學期 班會建議事項回覆（第三週）

日期：113/09/11

班 級	建議事項或問題反映	相關處室	回 覆 問 題 / 處 理 狀 況
機 一 甲	飲水機沒冰水。	總 務 處	新民樓 1-3 樓共有 6 部飲水機，直立式飲水機如果出水量過多時會停止供水。煩請同學至懸掛式飲水機或是其他樓層飲水機取水。
機 一 甲	冷氣調角度。	總 務 處	冷氣出風應搭配室內循環風扇才能達到有效冷房效果，另冷氣機溫控皆為 26 度。目前貴班分離冷氣出風角度都可變動，不過單靠風向角度影響冷房效果不大。
電 一 乙	新民樓前大王椰子樹偶爾掉落葉子，險些砸中學生及教師，是否定期修整或更換樹種？	總 務 處	因為目前椰子樹高度過高，用人工方式無法修整，大型吊車因車輛動線問題也無法進入校區內。目前僅能拉起封鎖線方式進行隔離處理，目前移除樹種選項暫不考量。
機 二 甲	於 113 年 09 月 11 日下午 03 點 00 分週會結束時後門上方電子鐘附近瓷磚掉落，差點砸到同學，建議全面檢修。	總 務 處	會全面檢修力行館室內磁磚是否產生膨脹空鼓情形，避免類似情形產生。
機 二 甲	希望販賣部麥香系列（除了綠茶）能夠回歸。	總 務 處	販賣部飲料機屬於熱食部管理，依據租賃契約不得販賣鋁箔包類型飲料，會將學生之需要納入租賃契約規範討論。
製 二 甲	實習課可提早一點下課。	教 務 處	依據教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項及國立新竹高級工業職業學校學生在校作息時間規定，每週學習節數與學校作息時間皆明定於此，因此無同學所敘之實習課可提早下課之相關規定；教務處擬擇期向全校教師宣導各項課程均應遵守本校作息時間相關規定準時上下課。

班 級	建議事項或問題反映	相關處室	回 覆 問 題 / 處 理 狀 況
製 二 甲	工人會在外掃區亂丟垃圾、煙蒂，妨礙掃地。希望工人們要抽煙請遠離校園區，以免煙味影響學生健康。	總 務 處	已多次於工務會議中要求施作廠商責成轄管施作人員勿於校園內吸菸及維護環境整潔，未來會將該項違反規定之行為納入廠商評等分數之一。
製 二 甲	為什麼全家前的斑馬線不能走？建議讓學生走。	生 輔 組	1. 本校位於中華路上，上放學期間適逢上下班時段，車流量大、車速快，路口斑馬線及紅綠燈秒數過短（自由路往中華路方向），上放學時間有近千名學生通過中華路口，佔據時間過長，造成自由路右轉中華路車輛無法通行、人車爭道、交通嚴重阻塞，甚至時常有交通事故發生，多次接獲民眾投訴與家長反應。為了解決交通及學生安全疑慮，故實施上放學交管期間引導同學行走天橋。 2. 目前僅於上放學期間（7：10-8：00、17：00-17：10）學校安排教官、學務人力於靠近本校斑馬線實施交管（自由路右轉中華路），協助引導學生行走天橋，多數同學皆能顧及行人與車輛交通順暢行走天橋。 3. 基於人性化考量，若當日身體不適或有特殊原因無法行走天橋，只要告知執勤教官，會依實際情形提供必要之協助。
化 二 甲	冷氣不涼，花消十分昂貴，必須早點換冷氣。	總 務 處	貴班老舊之冷氣機已規劃於114年寒假進行冷氣機的汰換期程，將目前舊型定頻窗型機型汰換成變頻分離式冷氣機。另全校冷氣機溫度控制皆為26度，無法做溫度調降控制。
機 加 二	希望力行館能固定時間讓學生打球，以此鼓勵健康生活、多元發展。	體 育 組	因操場施工，同學運動空間受到影響，從操場施工開始，力行館二樓只要沒有活動，體育組都會開放讓學生打羽球，目前開放時間為星期一、五 16:10-17:00，請想要使用的同學提早到體育組登記。

班 級	建議事項或問題反映	相關處室	回 覆 問 題 / 處 理 狀 況
電 三 甲	學校太早關冷氣（第八節）。	總 務 處	日前因冷氣電力控管機櫃之機板電池老舊，冷氣電力控管因無供電因素提早斷電，本處已聯絡廠商儘速進行機板維修與電池更換，目前採取人工加長延後斷電時間因應。
資 三 甲	開學至今第八節課都是不到5點冷氣就斷電，希望能延後斷電時間。	總 務 處	日前因冷氣電力控管機櫃之機板電池老舊，冷氣電力控管因無供電因素提早斷電，本處已聯絡廠商儘速進行機板維修與電池更換，目前採取人工加長延後斷電時間因應。